

AA 03524

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація ДП "Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України"
Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел. (044) 289 00 21, e-mail: info@imtuik.org.ua, web-сайт: http://www.imtuik.org.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова експертної ДУ "ІМП імені Ю.І.
Кундієва НАМН"



Юлія ОВАДЕНКО

ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від "09" 02 2025 року

№ 2025/04/3200

Об'єкт експертизи: Мінераловатний утеплювач Isover типів: ISOVER RIO PLUS ALU, ISOVER RIO PLUS, ISOVER AKUSTO, ISOVER EKO

виготовлений у відповідності із --

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 6806

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: будівництво, оптова та роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: Румунія, "Saint-Gobain Construction Products Romania SRL", Sector 1, One United Tower, Calea Floreasca nr. 165, etajul 10 RO - 014459 Bucharest

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна", Україна, 03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, буд. 2, код за ЄДРПОУ 30116163

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003; фенолу – 0,003; рівень запаху не перевищує 2 балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ –97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

Необхідними умовами використання/застосування, транспортування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при використанні на будівництві контролювати вміст хімічних речовин в повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., не більше): силікатовмісного пилу, силікатів, алюмосилікатів (скловолокна) – 2 мг/м³, а, Ф, 3 клас небезпечності) відповідно до Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09 липня 2024 року № 1192, зареєстр. в Мінюсті України 24 липня 2024 р. за № 1107/42452. **Обов'язково використовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Дотримуватись рекомендацій виробника.**

За результатами експертизи: Мінераловатний утеплювач Isover типів: ISOVER RIO PLUS ALU, ISOVER RIO PLUS, ISOVER AKUSTO, ISOVER EKO відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: три роки

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець



(підпис)

Людмила ГОРОДЕЦЬКА
(ім'я та прізвище)