



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ. 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Голова Держпродспоживслужби  
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК**  
**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "30" 07 2018 року

№ 602-123-20-3/ 33285

**Об'єкт експертизи:** Мембрана ISOVER Vario KM Duplex UV

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 3920

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Усі види будівництва та ремонту

**Країна-виробник:** Австрія, "Lenzing Plastics GmbH Co KG", Werkstraße 2, AT-A4860 Lenzing  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна", 03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, буд. 2, тел. (044) 498-70-55, код за ЄДРПОУ 30116163  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**  
Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1; гексаметилендіаміну – 0,001; капролактаму – 0,06; рівень запаху – до 2 балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги".

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Мембрана ISOVER Vario KM Duplex UV за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником



Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії  
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@panu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 18240 від 17 липня 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор Державної установи "Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"  
М.П.



Чернюк В.І.